



Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

SZP-26-41/17

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/INW/7/17**

Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/INW/7/17** na **dostawę, montaż i uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie**, w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, iż w dniu 22.05.2017 r. Wykonawca złożył prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 22.05.2017 r. w ramach niniejszego postępowania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Z technicznego punktu widzenia oraz praktyki wykonywania systemów wynika, iż każdy system należy budować w sposób jak najbardziej spójny i jednolity. Należy więc oczekiwać, iż metoda kontroli linii głośnikowych dla budowanego systemu będzie jedna w całym systemie. Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż dopuszcza system oferujący minimum dwie różne metody kontroli linii. Biorąc pod uwagę powyższe czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, posiadające wszelkie dopuszczenia CNBOP, ale charakteryzujące się jedną metodą kontroli linii głośnikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające dopuszczenia CNBOP charakteryzujące się jedną metodą kontroli linii głośnikowych.

Zamawiający informuje, iż nie uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 20.06.2017 r.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
d/s realizacji zamówień publicznych
Sądu Okręgowego w Warszawie
U. Wasalusz