



Wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej z izolacją w kanale technicznym na poziomie „-2” oraz w węźle cieplnym Sądu Okręgowego w Warszawie w budynku przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie

Warszawa, dnia 8 listopada 2024 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

SZP.263.115.2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie informuje, iż w postępowaniu realizowanym na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, w związku z powyższym nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zgodnie z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy **na wymianę rurociągu zimnej wody użytkowej z izolacją w kanale technicznym na poziomie „-2” oraz w węźle cieplnym Sądu Okręgowego w Warszawie w budynku przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie**, w dniu 7 listopada 2024 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z zapytaniem ofertowym i znalezionym zakresem prac proszę o informację z jakiego materiału są rury które trzeba zdemontować, z jakiego materiału mają być zamontowane rurociągi. W treści opisu nie znalazłem tej informacji. Czy mają Państwo przedmiar robót?

Zakres prac: Korytarz H poziom – 2: wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej (około 44 m.b. rurociągu DN75) z istniejącymi podejściami, podzielenie zaworami odcinającymi na dwie części aby w razie awarii ograniczyć ilość zrzucanej wody (zawory na końcach i pośrodku odcinka). Do izolacji można użyć stare otuliny jeżeli są w dobrym stanie, uzupełnić brakującą otulinę. Korytarz G poziom – 2: wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej (około 43 m.b. rurociągu DN75) z istniejącymi podejściami, podzielenie zaworami odcinającymi na dwie części aby w razie awarii ograniczyć ilość zrzucanej wody (zawory na końcach i pośrodku odcinka). Do izolacji można użyć stare otuliny jeżeli są w dobrym stanie, uzupełnić brakującą otulinę. Węzeł cieplny: wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej (około 6 m.b. rurociągu DN75) nad kanałem wentylacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazano materiał, z jakiego wykonane są rury podlegające demontażowi oraz materiał, z jakiego rury należy wymienić, tj. następujący zapis „Istniejący rurociąg wykonany z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z pianki poliuretanowej należy wymienić na rury z PP w izolacji z pianki poliuretanowej.”.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zachował oryginalną treść zadanego pytania.

Kierownik
Samodzielnej Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Sądu Okręgowego w Warszawie